



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-
Туринском, Тавдинском, Таборинском и
Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область, г.
Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02, E-
mail: mail_04@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

И.о.директора
Государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения Свердловской области
Свердловской области "Тавдинский техникум
им. А. А. Елохина"
А.А. Козлову

623950, Свердловская обл., г. Тавда,
ул.Шоссейная,5

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 11.10.2019

№ 67/2019-221

При проведении проверки с 16.09.2019 по 11.10.2019 в отношении Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области Свердловской области "Тавдинский техникум им. А. А. Елохина"

юридический адрес 623950, Свердловская обл., г. Тавда, ШОССЕЙНАЯ УЛИЦА, 5

дата регистрации 19.11.2002

ИНН/ОГРН 6634002753 / 1026601904240

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области Свердловской области "Тавдинский техникум им. А. А. Елохина" (623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул.Шоссейная,5; ул.Лесопильщиков,11)

рассмотрении представленных документов: акта от 11.10.2019

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма-тивного документа	пункт НД	срок
1.	В учреждении по адресу г. Тавда, ул. Лесопильщиков, 11 установить систему химической очистки воды для приведения качества питьевой воды по показателю железо в соответствии с требованиями санитарных правил. Представить протокол лабораторных испытаний качества питьевой воды после проведенных мероприятий.	СанПиН 2.1.4.1074-01	3.4.	02.11.2020
2.	В кабинетах информатики рабочие столы установить так, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам и естественный свет падал преимущественно слева.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	6.1.	02.11.2020
3.	Выявить и устранить причину превышения величины напряженности электрического поля, создаваемого ПЭВМ. Представить протокол лабораторных испытаний после проведенных мероприятий.		7.1.	02.11.2020
4.	Установить рабочие стулья в кабинетах информатики в соответствии с предъявляемым требованиям, Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности		9.6. 9.7.	02.11.2020

	работы с ПЭВМ. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.			
5.	По адресу г.Тавда, ул. Шоссейная, 5: территорию образовательного учреждения со стороны задней части здания, где расположены учебные мастерские, заасфальтировать или обеспечить другое твердое покрытие.	СанПиН 2.4.3.1186-03	2.1.14.	02.11.2020
7.	По адресу г.Тавда, ул. Шоссейная, 5: заменить ветхое ограждение территории учреждения. Высотой ограждения должна быть не менее 1,2 м.		2.1.15.	02.11.2020
8.	Мебель для обучающихся (столы, стулья) промаркировать в соответствии с табл. 3 СанПиН 2.4.3.1186-03.		2.2.3.1.	02.11.2020
9.	Расставить учебную мебель в соответствии с предъявляемыми требованиями. Ширина проходов, начиная от стены со светопроемами, должна составлять для первого, второго и третьего рядов - 0,6 м, для последнего ряда между внутренней продольной стеной и вторым-третьим рядами столов - 0,5 - 0,7 м. От последних столов до задней стены (перегородки) - не менее 0,65 м		2.2.3.3.	02.11.2020
10.	По адресу г.Тавда, ул. Шоссейная, 5: туалеты оборудовать кабинетами с дверями без запоров. По адресу г. Тавда, ул. Лесопильщиков, 11: обустроить туалеты для мальчиков и девочек, установить в них санитарно-техническое оборудование. Количество санитарных приборов устанавливается из расчета: 1 унитаз на 20 девушек, 1 умывальник на 30 девушек; 1 унитаз, 0,5 лоткового писсуара и 1 умывальник на 30 юношей. Для девушек организуют комнаты личной гигиены из расчета 1 кабина на 70 человек площадью не менее 3 м2.		2.2.4.11.	02.11.2020
11.	По адресу г.Тавда, ул. Шоссейная, 5, ул. Лесопильщиков,11: выделить для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфицирующих средств на каждом этаже учебного корпуса помещения, оборудовать их поддоном, подводкой холодной и горячей воды, естественной вытяжной вентиляцией, стены облицевать глазурованной плиткой на высоту 1,5 метра.		2.2.4.12.	02.11.2020
12.	По адресу г. Тавда, ул. Лесопильщиков,11: здание оборудовать водопроводом, горячим водоснабжением и канализацией.		2.3.1.	02.11.2020
13.	По адресу г.Тавда, ул. Шоссейная, 5, ул. Лесопильщиков,11: обеспечить горячим водоснабжением производственные помещения пищеблока (буфета), умывальные во всех туалетах,		2.3.5.	02.11.2020
14.	По адресу г.Тавда, ул. Шоссейная, 5: организовать вывоз жидких бытовых отходов специализированной организацией на очистные сооружения.		2.3.6.	02.11.2020
15.	В здании по адресу г.Тавда, Шоссейная, 5 в фойе устранить дефекты потолка, потолки окрасить. В здании по адресу г.Тавда, ул. Лесопильщиков, 11 в учебных кабинетах стены выполнить из диффузно-отражающих материалов светлой гаммы цветов: верхнюю часть стен, двери окрасить в белый цвет, стены - в светло-желтые, светло-голубые, светло-розовые, бежевые, светло-зеленые цвета с коэффициентом отражения не менее 0,6 - 0,7.		2.4.1.7.	02.11.2020
16.	В здании по адресу г. Тавда, ул. Шоссейная, 5 в учебных и учебно-производственных помещениях комнатные цветы разместить в подвесных кашпо в простенках между окнами или на подставках высотой 65 - 70 см от пола.		2.4.1.8.	02.11.2020
17.	По адресу г. Тавда, ул. Лесопильщиков,11: провести замену ветхих оконных блоков с целью создания условий для очистки и мытья оконных стекол.		2.4.1.9.	02.11.2020
18.	В кабинетах № 2, № 6, учебном кулинарном и кондитерском цехе в здании по адресу г. Тавда, ул. Шоссейная, 5, в учебных кабинетах в здании по ул. Лесопильщиков, 11, светопроемы учебных помещений оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми однотонными шторами светлых тонов,		2.4.1.11.	02.11.2020

	сочетающихся с цветом стен.		
19.	По адресу г.Тавда, ул. Шоссейная, 5: в конструкции окон учебных помещений предусмотреть фрамуги и форточки с целью безопасного проветривания в любое время года. По адресу г.Тавда, ул. Лесопильщиков, 11: провести замену ветхих оконных блоков с целью создания условий для проветривания помещений. Площадь фрамуг и форточек в учебных помещениях должна составлять не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.	2.4.3.3.	02.11.2020
20.	Выявить и устранить причину не соответствия нормативным величинам температуры воздуха учебных помещений. Представит протокол лабораторных испытаний после проведенных мероприятий.	2.4.3.12.	02.11.2020
21.	В учебном кулинарном и кондитерском цехе в здании по адресу г. Тавда, ул. Шоссейная, 5 установить умывальную раковину с подводом холодной и горячей воды, смесители на моечных ваннах должны исключать повторное загрязнение рук, оборудовать шланг с душевой насадкой. Моечные ванны оборудовать воздушным разрывом в месте присоединения к канализационной сети от верха приемной воронки. В рабочей зоне устранить дефекты стен, создать условия для качественной влажной уборки.	2.4.5.4.	02.11.2020
22.	По адресу г. Тавда, ул. Шоссейная, 5: создать условия для проведения качественной влажной уборки, а именно, стены в гардеробной покрасить, устранить дефекты пола в учебных помещений в виде разрывов линолеума, заплаток, В учебных помещениях использовать ученическую мебель, изготовленную из материалов, безвредных для здоровья детей. Не использовать ученическую мебель с дефектами отделки в виде отслоившегося покрытия. По адресу г. Тавда, ул. Лесопильщиков,11: создать условия для проведения качественной влажной уборки, а именно, выполнить отделку стен учебных помещений из материалов, позволяющих проведение влажной уборки, устранить дефекты пола в учебных помещений в виде разрывов линолеума, заплаток, В учебных помещениях использовать ученическую мебель, изготовленную из материалов, безвредных для здоровья детей. Не использовать ученическую мебель с дефектами отделки в виде отслоившегося покрытия В кабинетах, классах, лабораториях, аудиториях и других помещениях проводить ежедневную влажную уборку.	2.5.1.1.	02.11.2020
23.	По адресу г.Тавда, ул. Шоссейная, 5: влажную уборку спортивного зала осуществлять после каждого урока. Очистку матов (выколачивание) следует проводить на открытом воздухе не реже одного раза в неделю и ежедневно чистить пылесосом (или протирать влажной тряпкой).	2.5.1.4.	02.11.2020
24.	Уборочный инвентарь по адресу г.Тавда, ул. Шоссейная, 5, ул. Лесопильщиков, 11 хранить в отведенных для этих целей помещениях. После уборки весь инвентарь следует промывать горячей водой, используя при этом моющие средства.	2.5.1.7.	02.11.2020
25.	По адресу г. Тавда, ул. Лесопильщиков,11: организовать питьевой режим, обеспечивающий безопасность качества питьевой воды.	2.5.2.1.	02.11.2020
26.	Учреждения НПО укомплектовать кадрами врачей и средних медицинских работников в соответствии с действующими в области здравоохранения нормативами.	2.8.1.	02.11.2020
27.	Организовать прохождение работниками организации медицинских осмотров дерматовенеролога, флюорографии, исследования на гельминтозы в установленном порядке.	2.8.7.	02.11.2020
28.	По адресу г.Тавда, ул. Шоссейная, 5, ул. Лесопильщиков, 11: в СанПиН 2.4.5.2409-08 буфетах-раздаточных предусмотреть объемно-планировочные решения, набор помещений и оборудование, позволяющие осуществлять реализацию блюд, кулинарных изделий, а также приготовление горячих напитков и отдельных блюд (отваривание колбасных изделий, яиц, заправка салатов, нарезка готовых продуктов).	2.4	02.11.2020
29.	По адресу г.Тавда, ул. Шоссейная, 5, ул.Лесопильщиков 11 для обеспечения посадки всех обучающихся в обеденном зале в течение не более чем в 3 перемены, площадь обеденного зала предусмотреть из	2.8	02.11.2020

	расчета не менее 0,7 кв. м на одно посадочное место.			
30.	По адресу г. Тавда, ул. Шоссейная, 5, ул. Лесопильщиков, 11: при обеденном зале столовой установить умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест. Рядом с умывальниками установить электрополотенца (не менее 2-х) и (или) одноразовые полотенца.		3.4	02.11.2020
31.	По адресу г.Тавда, ул. Шоссейная, 5, ул.Лесопильщиков, 11: буфет-раздаточные оборудовать в соответствии с приложением 1 СанПиН 2.4.5.2409-08.		4.1	02.11.2020
32.	Комнаты приема пищи обоих учебных зданий по адресу г.Тавда, ул. Шоссейная, 5, ул.Лесопильщиков, 11 оборудовать столовой мебелью (столами, стульями, табуретами и другой мебелью) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.		4.4	02.11.2020
33.	Буфет-раздаточные обоих учебных зданий по адресу г.Тавда, ул. Шоссейная, 5, ул.Лесопильщиков, 11 оборудовать производственными столами, предназначенными для обработки пищевых продуктов, с покрытием, устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств, отвечающими требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.		4.5	02.11.2020
34.	По адресу г.Тавда, ул. Шоссейная, 5, ул. Лесопильщиков, 11: для мытья рук персонала буфета установить умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями.		13.2	02.11.2020
35.	Организовать прохождение работниками организации медицинских осмотров дерматовенеролога, флюорографии, исследования на гельминтозы в установленном порядке.	СП 3.1/3.2.3146-13	7.1	02.11.2020
36.	Работникам Васильевой М.Ю., Захарьян К.В., Мягковой О.К., Горбуновой И.Г., Весниной А.Н., Петровой С.В., Задровской М.С., Карпеевой Е.В., Ларионовой Т.М., Точилкину В.А., Апостоловой Л.Н., Лемеховой Л.И. заменить личную медицинскую книжку на документ установленного образца		7.6	02.11.2020
37.	Организовать прохождение работниками организации вакцинопрофилактики в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемиологическим показаниям в установленном порядке.		18.1	02.11.2020

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах в срок до **02.11.2020**

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАВДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. А.А. ЕЛОХИНА"

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

Талькина Анна Сергеевна

подпись

ФИО

Предписание получил:

И.о директора Козлов Андрей Александрович

должность, ФИО

11.10.2019

дата

Место выдачи предписания:

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, дом 108

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания