

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по
Свердловской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 т.(343)228-53-71 ф.(343)257-48-96 E-mail: oitp-
undso@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности Тавдинского городского округа, Таборинского
муниципального района УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области**

(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область г. Тавда улица Шоссейная 36а, тел. 8 34360 52088,

E-mail: tond-tavda@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Свердловская область г.

Тавда улица Шоссейная

36а

(место составления акта)

«28» сентября 2016 г.

(дата составления акта)

«14» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 42

«28» сентября 2016 г по адресу/адресам: Свердловская область, г. Тавда, ул. Шоссейная, 5
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Тавдинского городской
округ района по пожарному надзору Кисеев М.Г. № 42 от 02 сентября 2016 г. и Федерального
закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области техникум им. А.А. Елохина

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«29» сентября 2016 г. с 11 час. 30 мин до 14 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 2 часа 30 минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности Тавдинского городского округа Таборинского
муниципального района, Свердловская область г. Тавда улица Шоссейная 36а, т. 8 34360 52088

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении
выездной проверки) директор Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области техникум им. А.А. Елохина Задровская
Маргарита Сергеевна 08.09.2016 г. в 10 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

« » г. № _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инспектор Васьков Яков Николаевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области техникум им. А.А. Елохина Задровская Маргарита Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

1. Допускается курение на территории образовательного учреждения (Правила противопожарного режима в РФ 14) Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака")


Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах


1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака (за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи):

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта;

2. В помещениях (кабинет № 4, склад, архив) допускается использование светильников со снятыми плафонами (колпаками) (Правила противопожарного режима в РФ п. 42в). Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: предписание № 42/1/29 от 28 сентября 2016г.
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Старший инспектор Васьков Яков Николаевич
«28» сентября 2016г. _____ (подпись)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_____ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)
«28» сентября 2016г.

✓ _____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

Уральского регионального центра МЧС России: 8 (343) 371-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Свердловской
области**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 т.(343)228-53-71 ф.(343)257-48-96 E-mail: oitp-undso@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности Тавдинского городского округа, Таборинского Муниципаль-
ного района УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области**

(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область г. Тавда улица Шоссейная 36а, тел. 8 34360 52088, E-mail: tond-tavda@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 42/1/29

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Директору Государственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области техникум им. А.А. Елохина

Задровской Маргарите Сергеевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору

Отдела надзорной деятельности Тавдинского городского округа, Таборинского Муниципального
района УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Кисеева М.Г.
(наименование органа ГПН)

№ 42 « 02 » сентября 2016 года, и Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 30 мин.

« 28 » сентября по 14 ч 00 мин. « 28 » сентября г.
2016 2016

проведена проверка

Старший инспектор Васьков Яков Николаевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государствен-
ных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области техникум им. А.А. Елохина, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Тавда,
ул. Шоссейная, 5.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области техникум им. А.А. Елохина Задровской Маргари-
той Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<p>Запретить курение на территории образовательного учреждения</p> <p><u>Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"</u> (Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" <u>Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах</u></p> <p><u>1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака (за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи):</u></p> <p><u>1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам</u></p>	Правила противопожарного режима в РФ п.14	01.11.2016г.	

	<u>молодежи, услуг в области физической культуры и спорта:</u>			
2	<p>В помещениях (кабинет № 4, склад, архив) установить плафоны(колпаки) на светильники</p> <p><u>Запрещается:</u></p> <p><u>в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.</u></p>	Правила противопожарного режима в РФ п. 42в	01.11.2016г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 4 квартале 2016 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор Васьков Яков Николаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) _____ (подпись)

«28» сентября 2016г.



Предписание для исполнения получил:

✓ _____
(подпись)

_____ (должность, фамилия, инициалы)

«28» сентября 2016г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Уральского регионального центра МЧС России: 8 (343) 371-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.